C/Gran Vía Asima, 29, 2ª Planta – 07009 Palma de Mallorca
Telf. 971 432 229 – Fax. 971 432 786
gerencia@grupocontrol.info
www.grupocontrol.info

LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS

INFORME DE ANÁLISIS

Nº DE ANÁLISIS: **2607921**

SOLICITANTE: Mercapalma, S.A
Mercapalma S/N
07007, Coll d'en Rabassa
Baleares. España
971745401

Fecha de inicio de análisis: 22/10/2026
Fecha de fin de análisis: 03/11/2026
Fecha de emisión del informe: 03/11/2026

DATOS MUESTRA

Fecha de recogida: 22/10/2026 **Fecha de recepción:** 22/10/2026

Lugar de recogida: En Mercapalma.

Descripción: Muestra de agua acceso Mercapalma. Datos de la recogida: cloro libre = 0,11 ppm; temperatura = 21.9ºC; recogida en bote estéril.

RESULTADOS

Parámetro	Valor del análisis	Uds.	Valor paramétrico	Método de ensayo
Olor	<1	Índice dilución	3	PE000030
Color	<8	mg/L Pt-Co	15	PE000032
Sabor	<1	Índice dilución	3	PE000031
Turbidez	0,7	UNF	4,0	PE000011
pH	8,3	Unidades de pH	6,5 - 9,5	IT012
Conductividad	800	µS/cm a 20 ºC	2500	IT013
Amonio	<0,10	mg/L	0,50	PE000010
Cloro libre residual	0,1	mg/L	1,0	PE000195
Dureza total	20	º F	50	PE000004
Recuento de colonias a 22ºC	Ausencia	ufc/1 mL	100	PE000035
Bacterias coliformes	Ausencia	ufc/100 mL	Ausencia	PE000051
Escherichia coli	Ausencia	ufc/100mL	Ausencia	PE000051
Enterococos	Ausencia	ufc/100 mL	Ausencia	PE000056

Base de la catalogación:

Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro. Decreto 53/2012 sobre vigilancia sanitaria de las aguas de consumo humano de las Illes Balears.

Los valores de los parámetros fuera de la normativa aparecen resaltados.

Los parámetros señalados con un #, han sido realizados en un laboratorio externo y con * si están acreditados por ENAC.

Los valores de los parámetros fuera de la normativa aparecen resaltados.

El anterior dictamen sólo da fe de la muestra recibida y analizada.
Se prohíbe la reproducción total o parcial del informe sin el consentimiento del Laboratorio.
Autorización Sanitaria LAB-08-ABD/IB

C/Gran Vía Asima, 29, 2ª Planta – 07009 Palma de Mallorca
Telf. 971 432 229 – Fax. 971 432 786
gerencia@grupocontrol.info
www.grupocontrol.info

LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS

Observaciones:



María del Mar Porras Alarcón
Directora Técnica



Mario Grau Blasco
Técnico Analista

El anterior dictamen sólo da fe de la muestra recibida y analizada.
Se prohíbe la reproducción total o parcial del informe sin el consentimiento del Laboratorio.
Autorización Sanitaria LAB-08-ABD/IB